

ज्ञापक:- 58/14/2017

कार्यालय अग्नि शमालय पदाधिकारी, हाजीपुर

दिनांक :- 17

बी:- फरवरी

ई० 2017

सेवा में, सचिव, वेदान्त इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शाहपुरा, त्रिवारी
विषय :- अग्नि शामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन।
महाशय, मोरहण लालजय, वैशाली

आपके वेदान्त इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अग्नि शामक उपकरणों को आपके द्वारा मेरे समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया जाँच के दौरान सभी अग्नि शामक उपकरण, उपर्युक्त एवं क्रियाशील पाये गये।

जो निम्न दर्शाई जा रही है।

1. ABC टाईप अग्निशामक यंत्र - ABC fire Extinguisher 6kg - 10 No
2. ड्राई केमिकल्स अग्निशामक यंत्र CO₂ 4.5 kg - capacity - 04 No
3. CO₂ अग्निशामक यंत्र
4. फोम टाईप अग्निशामक यंत्र - AFFF foam type 9 liter - 02 No
5. वाटर टाईप अग्निशामक यंत्र - 4
6. पानी एवं बालू की बाल्टी - fire buckets - 8 No
7. कम्बल - 4
8. वाटर टैंक - water tank 1100 X 2 = 2000 liter
9. वाटर पाईप लाईनिंग - only one Safalai
10. हाईडेन्ट - 4
11. होज रील - 4
12. डिलीवरी होज - 4
13. जमीनी वाटर टैंक - 4
14. जौकी पम्प - samar seble
15. सेफ्टी गार्ड - one man

नोट:- निरीक्षण के दौरान उपकरणों की खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच पत्र नीवकरण को बीच में भी रह करने की अनुशंसा की जाती है। एवं सकारकारी नियमों का पालन करते हुए वर्ष 2017-18... दिनांक 16/2/2018... के लिए जाँच पत्र निर्गत की जाती है। तथा निर्देश दिया जाता है कि अगले वर्ष समयानुकूल अग्निशामक उपकरणों की जाँच कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

17/2/18
अग्नि शमालय पदाधिकारी
हाजीपुर, वैशाली